

Орган по сертификации лифтов ООО фирма «Тверьдиагнозкран»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.17ЛХ58)

170040, РФ, г. Тверь, пр-кт 50-лет Октября, 17, офис 307-309, тел./факс (4822) 44-67-69, E-mail: tdkran@mail.ru.

ИНН 6904020153, КПП 690401001, ОГРН 1026902566010, Р/сч. 40702810463070100443
Тверское ОСБ №-8607 г.Тверь, Кор.сч.30101810700000000679, БИК 042809679


Заключение
по результатам оценки соответствия лифта,
отработавшего назначенный срок службы
№ 2014-05-05

Адрес установки лифта: г. Удомля, пр-т Курчатова, д. 6

Регистрационный номер лифта: 71622

Заявитель: ООО «Коммуналсервис» г. Удомля

Руководитель органа по сертификации



подпись

Финик В.И.

«21» мая 2014 г.

м.п.

г. Тверь, 2014

техническое описание		
----------------------	--	--

7. Условия возможного продления срока безопасной эксплуатации лифта

7.1 На основании результатов обследования установлено, что состояние металлоконструкций и оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, допускает возможность дальнейшей эксплуатации лифта при условии:

- а) приведение лифта в соответствие с применимыми требованиями безопасности, согласно Таблице №1 — ?
- б) устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, указанных в Таблице №2; ?
- в) соблюдения условий эксплуатации лифта;
- г) использования лифта по назначению и в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации.

7.2 Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает продление срока службы лифта до мая 2017 года, при соблюдении условий, указанных в п. 7.1 б) – 7.1 г) настоящего Заключения.

8. Рекомендации.

Владельцу лифта рекомендуется принять решение о проведении модернизации или замене лифта.

Специалист _____

подпись, штамп

Сурин В.В.
ФИО

Заключение получил представитель заказчика _____





Внимание! Настоящее заключение хранить с паспортом лифта.

Наз
пас
Год
Ист

Дат
Но
Но
Чи
Вы
Тв
пр
Ра
по
(в
Пр
Пр

М
п

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результат освидетельствования	Срок работы лифта
10.12.2013г.	Проведено освидетельствование в форме периодической технической освидетельствования с целью техни- ческого контроля соблюдения требо- ваний ТР ТС 033/2008. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу в период пользования. Тех- нической документацией обеспечен. 	Рис. 01 2014
21.05.14г.	Проведено освидетельствование лифта отработавшего срок технического обслуживания заказчика. Обнаружены дефекты, не влияющие на безопасность работы лифта.  ООО фирма «Сервис-Сюэгран» Испытательный центр Специалист Финик В.И.	